



Общество с ограниченной ответственностью  
Санаторий-профилакторий «Уральский»

617005, Пермский край,  
Нытвенский городской округ,  
рабочий поселок Уральский, ул. Набережная, 4а  
Тел/факс (272) 5-18-84

Исх.№ 147/1  
Дата 19.06.2022

Начальнику 21 отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по Нытвенскому и Оханскому го  
Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
А.Н. Дорофееву

Заместителю начальника 21 ОНПР  
по Нытвенскому и Оханскому го  
К.В. Лапихину

### Информация

о выполнении ООО Санаторий-профилакторий «Уральский»  
Предписания № 28/1/1 от 16.07.2021г.

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

№ п/п Предписания	Меры по устранению	Срок устранения	Дата выполнения	Отметка о выполнении
1	Заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	19.06.2022	21.06.2021	Выполнено
2	Установлен встроенный пожарный шкаф в коридоре № 12	19.06.2022	31.01.2022	Выполнено
3	Установлен встроенный пожарный шкаф в коридоре № 18	19.06.2022	28.02.2022	Выполнено
4	Расширение дверного проема между коридорами 12 и 16 от 0,73 более 0,8 м.	19.06.2022	19.06.2022	Выполнено
5	Расширение дверного проема между коридорами 16 и 18 от 0,73 более 0,8 м.	19.06.2022	19.06.2022	Выполнено
6	Устранен перепад высоты путем обустройства пандуса в коридорах 26, 30	19.06.2022	21.06.2021	Выполнено
7	Обновлен план эвакуации 1 этажа лит.А	19.06.2022	28.02.2022	Выполнено
8	На 1 этаже лестничного марша основного выхода (помещение 1 лит.А) установлен исправный светильник аварийного освещения.	19.06.2022	30.06.2021	Выполнено

9	На 1 этаже огнетушитель «№ 4 в» заменен на исправный - с достаточным зарядом воздуха.	19.06. 2022	30.06. 2021г	Выполнено
10	Обустройство под лестничным маршем основного выхода (помещение 1, Лит. А) помещения из негорючих материалов, выгораживающее электрошкафы	19.06. 2022	19.06. 2022	Выполнено
11	Освобождены пути эвакуации в тамбуре выхода из пищеблока (помещение 2 лит.А)	19.06. 2022	21.06. 2021	Выполнено
12	На 2 этаже лестничной площадки (помещение 1 лит.А) демонтирован деревянный шкаф и установлен стандартный металлический шкаф для электрошита.	19.06. 2022	3 1.10. 2021	Выполнено
13	На 1 этаже в тамбуре выхода (помещение 2 лит.А) установлен замок на двери эвакуационного выхода ведущего наружу, обеспечивающий возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	19.06. 2022	30.06. 2021	Выполнено
14	На 2 этаже (помещение 22 лит.А) установлен замок на двери эвакуационного выхода ведущего на лестницу 3 типа, обеспечивающий возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	19.06. 2022	30.06. 2021	Выполнено
15	На 1 этаже на площадке лестницы (помещение 1 лит.Б) установлен замок, обеспечивающий возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	19.06. 2022	30.06. 2021	Выполнено
16	Освобожден проём и установлен свободный проход из помещения 10 в коридор 11 лит.Б	19.06. 2022	30.12. 2021	Выполнено

Главный врач  
ООО Санаторий-профилакторий «Уральский»

*Бычина О.В.*

Бычина О.В

