



Общество с ограниченной ответственностью
Санаторий-профилакторий «Уральский»

617005, Пермский край,
Нытвенский городской округ,
рабочий поселок Уральский, ул. Набережная, 4а
Тел/факс (272) 5-18-84

Исх.№ 117
Дата 18.05.2022

Начальнику 21 отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Нытвенскому и Оханскому го
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
А.Н. Дорофееву

Заместителю начальника 21 ОНПР
по Нытвенскому и Оханскому го
К.В. Лапихину

Информация

о выполнении ООО Санаторий-профилакторий «Уральский»
Предписания № 28/1/1 от 16.07.2021г.

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

№ п/п	Меры по устранению	Срок устра- нения	Дата выпол- нения	Отметка о выпол- нении
1	Заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	19.06.2022г.	06. 2021г.	Выполнено
2	Установлен встроенный пожарный шкаф в коридоре № 12	19.06.2022г.	01. 2022г.	Выполнено
3	Установлен встроенный пожарный шкаф в коридоре № 18	19.06.2022г.	02. 2022г.	Выполнено
4	Расширение дверного проема между коридорами 12 и 16 от 0,73 более 0,8 м.	19.06.2022г.	05. 2022	В работе
5	Расширение дверного проема между коридорами 16 и 18 от 0,73 более 0,8 м.	19.06.2022г.	01. 2022	В работе
6	Устранен перепад высоты путем обустройства пандуса в коридорах 26, 30	19.06.2022г.	06. 2021г.	Выполнено
7	Обновлен план эвакуации 1 этажа лит.А	19.06.2022г.	02. 2022г.	Выполнено
8	На 1 этаже лестничного марша основного выхода (помещение 1 лит.А) установлен исправный светильник аварийного	19.06.2022г.	06. 2021г.	Выполнено

	освещения.			
9	На 1 этаже огнетушитель «№ 4 в» заменен на исправный - с достаточным зарядом воздуха.	19.06.2022г.	06.2021г.	Выполнено
10	Обустройство под лестничным маршем основного выхода (помещение 1, Лит. А) помещения из негорючих материалов, выгораживающее электрошкафы	19.06.2022г.	05.2022г.	В работе
11	Освобождены пути эвакуации в тамбуре выхода из пищеблока (помещение 2 лит.А)	19.06.2022г.	19.06.2021	Выполнено
12	На 2 этаже лестничной площадки (помещение 1 лит.А) демонтирован деревянный шкаф и установлен стандартный металлический шкаф для электрощита.	19.06.2022г.	10.2021	Выполнено
13	На 1 этаже в тамбуре выхода (помещение 2 лит.А) установлен замок на двери эвакуационного выхода ведущего наружу, обеспечивающий возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	19.06.2022г.	06.2021	Выполнено
14	На 2 этаже (помещение 22 лит.А) установлен замок на двери эвакуационного выхода ведущего на лестницу 3 типа, обеспечивающий возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	19.06.2022г.	06.2021	Выполнено
15	На 1 этаже на площадке лестницы (помещение 1 лит.Б) установлен замок, обеспечивающий возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	19.06.2022г.	06.2021	Выполнено
16	Освобожден проём и установлен свободный проход из помещения 10 в коридор 11 лит.Б	19.06.2022г.	12.2021	Выполнено

Главный врач
ООО Санаторий-профилакторий «Уральский»



Бычина О.В